Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний на срок: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая
ветеринарная лаборатория"
_____ Луценко Н.Л.
"__" _____ 20__ г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА7070 от 27.09.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Адрес заказчика(юридический/фактический)	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Почва СЗЗ артезианской скважины № 5639
Стандарт на продукцию	СанПиН 1.2.3685-21
Вес и характеристика пробы (образца)	3,0 кг.
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции № 443 от 22.09.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	22.09.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Мира, б/н.
Дата поступления пробы (образца)	22.09.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	22.09.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	27.09.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели:				
Бактерии группы кишечная палочка	Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы. 04.08.1976г., № 1446-76	-	не обнаружено	-
Бактерии рода Salmonella	МУ 2293-81 Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы	не допускается	не обнаружено	-
Энтерококки	МУ 2293-81 Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы	-	не обнаружено	-
Физико-химические показатели:				
Массовая доля хлорид-иона, мг/кг	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69 Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат- ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель".	-	19,21	± 2,88
Паразитологические показатели:				
Жизнеспособные яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных простейших	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований	не допускается	отсутствие	-
Химико-токсикологические показатели:				
Массовая доля нитрат-иона, мг/кг.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69 Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат- ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель".	-	9,73	± 1,46

Средства измерений:
Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-510Т, инв.№ - 210134330019, поверено до - 15.02.2023 г.
Весы лабораторные ВЛ-224, инв.№ - 210134140148, поверено до - 04.08.2023 г.
Система капиллярного электрофореза "Капель-105М", инв.№ - 01381420, поверено до - 13.07.2023 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

И.о.заведующего отделом Цюпа В.В.

Роман М.А.

Шинкарёва А.Б.

Инженер по качеству (менеджер) Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний на срок: бессрочно

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая
ветеринарная лаборатория"
Луценко Н.Л.
"29" 09 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА7067 от 29.09.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Адрес заказчика(юридический/фактический)	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 2803
Стандарт на продукцию	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции № 443 от 22.09.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	22.09.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, МУП "Дмитриевское"
Дата поступления пробы (образца)	22.09.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	22.09.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	29.09.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ *питьевой воды п.8.3*	не допускается в 100 см3	не обнаружено	-
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.1	50, не более	1 КОЕ/см3	-
Физико-химические показатели:				
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Вода питьевая. Метод определения pH	6,0-9,0	7,8	±0,2
Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Вода питьевая. Метод определения мутности по формазину	не более 2,6	менее 1,0	-
Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности	не более 20,0	1,4	±0,4
Органолептические показатели				
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-

Средства измерений:
Анализатор жидкости Эксперт-001-301, инв.№ - 210136330055, поверено до - 21.04.2023 г.
Спектрофотометр КФК-3КМ, инв.№ - 210134330016, поверено до - 25.04.2023 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний — Лазариди Д.Г.

И.о.заведующего отделом — Цюпа В.В.

Шинкарева А.Б.

Инженер по качеству (менеджер) — Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КТ08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний,на срок: бессрочно.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
_____ Луценко Н.Л.
"__" _____ 20__ г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА7066 от 29.09.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Адрес заказчика(юридический/фактический)	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 5639
Стандарт на продукцию	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции № 443 от 22.09.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	22.09.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, МУП "Дмитриевское"
Дата поступления пробы (образца)	22.09.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	22.09.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	29.09.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.3	не допускается в 100 см3	не обнаружено	-
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.1	50, не более	не обнаружено (<1)	-
Физико-химические показатели:				
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Вода питьевая. Метод определения pH	6,0-9,0	7,9	±0,2
Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Вода питьевая. Метод определения мутности по формазину	не более 2,6	менее 1,0	-
Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности	не более 20,0	1,6	±0,5
Органолептические показатели				
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-

Средства измерений:
Анализатор жидкости Эксперт-001-301, инв.№ - 210136330055, поверено до - 21.04.2023 г.
Спектрофотометр КФК-3КМ, инв.№ - 210134330016, поверено до - 25.04.2023 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

И.о.заведующего отделом _____ Цюпа В.В.

_____ Шинкарева А.Б.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КТ08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний на срок: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая
ветеринарная лаборатория"
_____ Луценко Н.Л.
"29" 09 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА7065 от 29.09.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Адрес заказчика(юридический/фактический)	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Вода питьевая ВЗБ артезианской скважины № 2803
Стандарт на продукцию	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции № 443 от 22.09.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	22.09.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Верхняя, 45 А
Дата поступления пробы (образца)	22.09.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	22.09.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	29.09.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.3	не допускается в 100 см3	не обнаружено	-
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.1 .	100, не более	не обнаружено (<1)	-
Физико-химические показатели:				
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Вода питьевая. Метод определения pH	6,0-9,0	7,8	±0,2
Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Вода питьевая. Метод определения мутности по формазину	не более 2,6	менее 1,0	-
Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности	не более 20,0	1,4	±0,6
Органолептические показатели				
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-

Средства измерений:
Анализатор жидкости Эксперт-001-301, инв.№ - 210136330055, поверено до - 21.04.2023 г.
Спектрофотометр КФК-3КМ, инв.№ - 210134330016, поверено до - 25.04.2023 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

И.о.заведующего отделом _____ Цюпа В.В.

_____ Шинкарёва А.Б.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний на срок: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая
ветеринарная лаборатория"
Луценко Н.Л.
"19" 09 2022 г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА7064 от 29.09.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Адрес заказчика(юридический/фактический)	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Вода питьевая ВЗБ артезианской скважины № 5639
Стандарт на продукцию	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции № 443 от 22.09.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	22.09.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Мира, б/н
Дата поступления пробы (образца)	22.09.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	22.09.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	29.09.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели:				
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.3	не допускается в 100 см3	не обнаружено	-
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.1	100, не более	не обнаружено (<1)	-
Физико-химические показатели:				
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Вода питьевая. Метод определения pH	6,0-9,0	7,8	± 0,2
Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Вода питьевая. Метод определения мутности по формазину	не более 2,6	менее 1,0	-
Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности	не более 20,0	1,9	± 0,6
Органолептические показатели				
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-

Средства измерений:
Анализатор жидкости Эксперт-001-301, инв.№ - 210136330055, поверено до - 21.04.2023 г.
Спектрофотометр КФК-3КМ, инв.№ - 210134330016, поверено до - 25.04.2023 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний — Лазариди Д.Г.

И.о.заведующего отделом — Цюпа В.В.

Шинкарева А.Б.

Инженер по качеству (менеджер) — Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru
Аттестат аккредитации № ААС.А.00192 от 09.09.2021 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний на срок: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая
ветеринарная лаборатория"
_____Луценко Н.Л.
"__" _____ 20__ г

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ АА7070 от 30.09.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Адрес заказчика(юридический/фактический)	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Почва СЗЗ артезианской скважины № 5639
Стандарт на продукцию	СанПиН 1.2.3685-21
Вес и характеристика пробы (образца)	3,0 кг.
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции № 443 от 22.09.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	22.09.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Мира, б/н.
Дата поступления пробы (образца)	22.09.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	22.09.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	30.09.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность измерений/ погрешность (±)
Химико-токсикологические показатели:				
Массовая доля аммония, мг/кг	М 03-08-2011 Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм катионов методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"	-	менее 2,0	-

Средства измерений:
Система капиллярного электрофореза "Капель-105М", инв.№ - 01381420, поверено до - 13.07.2023 г.
Весы лабораторные ВЛ-224, инв.№ - 210134140148, поверено до - 04.08.2023 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

И.о.заведующего отделом _____ Шинкарёва А.Б.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа